

Jautājums:

Par būvapjomu 3.2.punktā minēto - kādu grants segumu ir paredzēts izmantot? Lūdzu precizēt zemāk minēto grants maisījuma specifikāciju.

Atbilde:

Lai nodrošinātu Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa vienotības principa ievērošanu, izmantojams augšējā kapulauka grants celiņu iesegumam analogisks iesegums (smilts kārtas izbūve - jāpielieto mazgāta, sijāta smilts; grants kārtas izbūve – jāpielieto drupinātas grants izsijas 0/5). Materiāla paraugs pirms iestrādes saskaņojams ar autoruzraugu un būvuzraugu.

UZMANĪBU! Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 13.jūnijam plkst.12. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 13.jūnijā plkst.12